



Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.
84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21

Przetarg nieograniczony –znak: 1/DD/2020

Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2020 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o. o. we Władysławowie.

Władysławowo, dnia 21 stycznia 2020 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO –
ZNAK: 1/DD/2020**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2020 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie – znak: 1/DD/2020.

Działając na podstawie § 14 ust. 7 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.” - dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl. - Zamawiający - w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców - udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do siedziby MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie – znak: 1/DD/2020:

Treść pytania Wykonawcy:

1. Informujemy, że certyfikat jakości powłoki zasuw Loyd's, obejmuje w swoim zakresie badania równoważne z badaniami stosowanymi w certyfikacie GSK. Ponadto zawiera również dodatkowe wyniki, badające odporność korozyjną powłoki zasuw w komorze solnej 480 godzin, który wykazuje nie naruszalność powłoki po teście w próbkach. Jest to dodatkowe badanie które GKS swoim zakresem nie obejmuje. Czy zatem możemy wziąć udział w przetargu, w którym w specyfikacji podany jest jako konieczny certyfikat GSK?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać certyfikat GSK na zaoferowane materiały.

Treść pytania Wykonawcy:

2. Proszę o doprecyzowanie: W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta – co mają państwo na myśli pod pojęciem grupa wyrobów? Czy grupy wyrobów rozpoczynają się wytłuszczonym drukiem w wierszach w tabeli a następnie kolejnych wierszach kolejno od nr 1?

Przetarg nieograniczony –znak: 1/DD/2020

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Grupy wyrobów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia wytłuszczonym drukiem. Grupy wyrobów rozpoczynają się wytłuszczonym drukiem w wierszach w tabeli a następnie kolejnych wierszach kolejno od nr 1.

Treść pytania Wykonawcy:

3. Proszę o informację czy ze względu na bardzo ograniczoną dostępność na polskim rynku kształtek żeliwnych malowanych farbą epoksydową zgodna z wytycznymi certyfikatu GSK, dopuszczają Państwo kształtki z grupy „Armatura żeliwna, króćce, zwężki, kolana, trójniki” zabezpieczone wewnątrz antykorozyjnie farbą epoksydową o grubości warstwy min 250 µm bez certyfikatu GSK?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać certyfikat GSK na zaoferowane materiały.

PREZES ZARZĄDU

inż. Rafał Nowicki