

Szczegółowa specyfikacja bram wjazdowych.

Warunki jakim mają odpowiadać bramy segmentowe zamontowane w hali garażowej.

bramy segmentowe – 2 sztuki

- skrzydło bram wykonane z paneli stalowych ocynkowanych o grubości minimum 40mm wypełnionych pianką poliuretanową
- otwieranie ręczne wewnętrzne przekładnią łańcuchową
- zabezpieczenie - ryglowanie bramy
- bramy winny posiadać sprężyny o trwałości co najmniej 25 000 cykli
- drzwi przejściowe (serwisowe) w jednej bramie z zamkiem
- brama uszczelniona na całym obwodzie
- kolor bram niebieski (odcień do uzgodnienia na etapie wykonawstwa)
- wymiary bram zgodne z otworem określonym w projekcie budowlanym