

ZAPYTANIE OFERTOWE

sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów do radiowego odczytu wodomierzy do siedziby
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.
opis przedmiotu zamówienia

numer sprawy : R/10/2020 - DH

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY :

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie, ul. Droga Chłapowska 21; 84-120 Władysławowo

Nr telefonu:

58 674 15 66

Fax do korespondencji:

58 674 15 44

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:

ekowik@ekowik.com.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku (dni robocze)

w godz. 7⁰⁰ -15⁰⁰

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1). Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa opisanych niżej wodomierzy, modułów do radiowego odczytu do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.,

1. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 32, Q₃ 10 R=160 o długości 260 mm –6szt.

Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

2. Wodomierz przemysłowy DN 150, Q₃=400 R=100 o długości 300 mm - 1 szt.

Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

3. Elektroniczny moduł radiowy o częstotliwości 433 MHz – 600 szt.

Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

2). Wodomierze i moduły muszą spełniać następujące warunki techniczne:

WODOMIERZE

-wodomierze muszą być zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr. 209/2007 poz.1512 i 1513)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej Przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny posiadać wymagane normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154);

-wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym;

-wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (załączyć do oferty);

-konstrukcja wodomierzy suchobieżna (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak bypassu i śruby kalibracyjnej;

-wodomierze niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem U0 D0 dla wodomierzy jednostrumieniowych;

-liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego);

-zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° dla wodomierzy jednostrumieniowych;

-materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową;

-korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

-wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych : nadajnika impulsów, modułu radiowego w systemie dwukierunkowym w wolnym paśmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujących magnesy stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło;

-każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego;

-w celu rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków gwarancji Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej producenta wodomierzy zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji wystawione przez polskiego członka grupy kapitałowej producenta.

- oświadczenie, że oferowane wodomierze są produkowane na terenie Unii Europejskiej.

MODUŁ RADIOWY

-moduł radiowy musi być przystosowany do bezpośredniego zamontowania na liczydło wodomierzy typu AQUADIS PLUS, FLODIS, FLOSTAR-M, WOLTEX firmy ITRON eksploatowanych przez Zamawiającego. Moduły te muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza (od DN 15 do DN 150);

-moduł radiowy ma być zasilany baterią litową wystarczającą na min.11 lat (tj. dwa okresy legalizacji) w normalnych warunkach otoczenia i użytkowania;

-ma posiadać dwukierunkową transmisję radiową pomiędzy terminalem a modułami radiowymi umożliwiającą zdalne programowanie parametrów modułu;

- system radiowy ma pracować w paśmie 433 MHz, nie wymagającym specjalnego pozwolenia i cechującym się dobrą propagacją fali radiowej przez przeszkody;
- stopień ochrony modułu radiowego – IP 68 (możliwość całkowitego zalania wodą);
- moduł ma posiadać następujące parametry:
 - a/ detekcja i kompensacja wstecznego przepływu,
 - b/ zapamiętywanie historycznych danych z co najmniej 13-tu miesięcy wstecz,
 - c/ montaż bezpośrednio na liczydło wodomierzy,
 - d/ alarmy prób oszustwa (ingerencja, detekcja pola magnetycznego), wycieków, przepływu wstecznego;
- moduł ma odczytywać następujące dane:
 - a/ aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,
 - b/ numer fabryczny wodomierza,
 - c/ co najmniej 13 miesięczny rejestr zapamiętanych stanów liczydła wodomierza,
 - d/ co najmniej 13 miesięczny rejestr ilości dni z wyciekami,
 - e/ co najmniej 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu,
 - f/ skumulowana objętość wstecznego przepływu,
 - g/ informacja o niskim poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania. }

UWAGA:

Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia oraz nabycia wszystkich materiałów objętych zamówieniem ofertą Wykonawcy

Materiały będą sprzedawane i wydawane przez Wykonawcę Zamawiającemu i na jego szczegółowe zamówienie w ilościach i za ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego.

Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekroczyć 15 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomierzy.

Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we WZORZE UMOWY stanowiącym integralną Zapytania Ofertowego.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie odrębnie za każdą partię dostarczonych materiałów, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wydania Zamawiającemu przedmiotu sprzedaży oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

31 grudnia 2020r.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :

1. Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21; 84-120 Władysławowo
sekretariat, pokój 110.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upelnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

<p>Zapytanie ofertowe - znak: R/10/2020-DH Oferta – DOSTAWA WODOMIERZY I MODUŁÓW Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nie otwierać przed: 25 sierpnia 2020 roku, godz. 13:15</p>

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

Miejsce składania ofert: Międzygminnego Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.
ul. Droga Chłapowska 21,
84-120 Władysławowo,
Sekretariat, pok. numer 110.

Termin składania ofert:

Ofertę należy doręczyć do dnia : 25 sierpnia 2020 roku, do godz. 13:00

Miejsce otwarcia ofert: Międzygminnego Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.
ul. Droga Chłapowska 21,
84-120 Władysławowo,
Sala konferencyjna, pok. numer 114

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie nastąpi dnia: 25 sierpnia 2020 roku, o godz. 13:15

Prognozowany termin wyboru oferty najkorzystniejszej: 31 sierpień 2020 roku

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POTSEPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wypełniony FORMULARZ OFERTY (z załącznikami) stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

IX. KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE :

Cena – 100%

X. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do złożenia we własnej ofercie oświadczenia, iż:

- a) zapoznał się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy : R/10/2020-DH (w tym opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego),
- c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów,
- d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) pozostaje związany własną ofertą i nie cofnie, ani nie zmieni jej do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej, albo unieważnienia postępowania, a gdy to jego oferta uznana została za najkorzystniejszą, to zawrze on umowę z Zamawiającym, która będzie odpowiadać treści złożonej Zamawiającemu oferty;
- f) zgadza się on na udzielenie zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o., a Regulamin ten został mu udostępniony za pośrednictwem strony internetowej <http://www.ekowik.com.pl/>;
- g) złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego.
- h) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władystawowie** ul. Droga Chłapowska 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, REGON: 192803030, kapitał zakładowy 41 534 000,00 zł;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę wodomierzy i modułów do radiowego odczytu wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., oznaczonego numerem R/10/2020-DH, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

ZATWIERDZAM :

DATA:	PODPIS I PIECZĄTKA PREZESA ZARZĄDU „EKOWIK” :
18.08.2020k.	PREZES ZARZĄDU inż. Rafał Nowicki

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA:

DATA:	PODPIS I PIECZĄTKA PREZESA ZARZĄDU „EKOWIK” :
Z	Z

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

.....
/ pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia
/ miejscowość/

OFERTA

sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów do radiowego odczytu wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

**„EKOWIK” Sp. z o. o.
numer sprawy: R/10/2020-DH**

I. DANE WYKONAWCY :

.....
[imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy]

.....
[adres / siedziba Wykonawcy]

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail.....

REGON:.....NIP.....

II. CENA RYCZAŁTOWA:

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

CENA RYCZAŁTOWA (brutto) *- zł (słownie:
..... zł)

* Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia
- podatek VAT

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

wysokość stawki podatku VAT- % (słownie:
.....)

✓

III. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że :

- a) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy : R/10/2020-DH (w tym opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego),
- c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów,
- d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) złożona przeze mnie oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- f) pozostaje związany własną ofertą i nie cofne, ani nie zmienię jej do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, a gdyby to moja oferta została uznana za najkorzystniejszą to, zawrę umowę z Zamawiającym, która będzie odpowiadać treści złożonej Zamawiającemu oferty,
- g) zgadzam się na udzielenie zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o., a Regulamin ten został mu udostępniony za pośrednictwem strony internetowej <http://www.ekowik.nowybip.pl/regulaminy>.
- h) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

(kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

numer telefonu

numer faksu

dni i godziny pracy

V. OKRES GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w miesiącach – liczony od dnia wydania Zamawiającemu partii, w skład której wchodzi te materiały).

..... (słownie:)
miesiące.

UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, liczony będzie od dnia wydania Zamawiającemu partii, w skład której wchodzi te materiały.

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

VI. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy) :

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

.....
/ pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

VII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ :

.....

.....

.....
/ pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

✓

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO FORMULARZA OFERTY**OFERTA CENOWA**

Nr grupy / Lp.	Nazwa grupy / Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
	Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 160				
1.	DN 32	szt.	6		
	Wodomierz przemysłowy - R 100				
1.	DN 150 (dł.300 mm)	szt.	1		
	Moduł radiowy				
1	Elektroniczny moduł radiowy	szt.	600		
				razem :	

✓

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WZÓR UMOWY

UMOWA NR R/10/2020-DH

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - ZNAK: R/10/2020-DH

w dniu we Władysławowie pomiędzy:

1/ Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, kapitał zakładowy 41 534 000,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/..... wpisanym do NIP REGON reprezentowanym przez: zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, - o następującej treści:

§ 1

Zamawiający oświadcza, że wyłonił Wykonawcę w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.” rozstrzygniętego na korzyść Wykonawcy dnia.....

§ 2

- 2.1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe wodomierze i moduły do radiowego odczytu wodomierzy.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.

§ 3.

- 3.1. Wydanie przedmiotu zamówienia następować będzie partiami w siedzibie Zamawiającego. Ilość i terminy wydania poszczególnych partii przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego, w ilościach i za ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. Łączna cena wszystkich zamówionych partii materiałów nie może przekroczyć ceny określonej w § 4. pkt. 4.1.
3.2. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekroczyć 15 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.
3.3. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia oraz nabycia wszystkich materiałów objętych zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.
3.4. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 4.

4.1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt.2.1 Strony ustalają na kwotęzł (słownie: złotych).

Kwota ta zawiera:

1. wartość przedmiotu umowy,
2. podatek VAT,
3. koszt transportu i wydania przedmiotu umowy,
4. koszt pobytu przedstawiciela Wykonawcy w dniu wydania przedmiotu umowy w celu potwierdzenia jego kompletności.

Handwritten mark

4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - znak: R/10/2020-DH stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

4.3. Cena przedmiotu zamówienia uwzględniająca zakres określony w § 2 została skalkulowana z uwzględnieniem inflacji oraz wzrostu kursu walut na dzień dostawy w PLN i nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.

§ 5.

Płatność za wykonanie umowy dokonywana będzie przelewem na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wydania Zamawiającemu przedmiotu sprzedaży oraz na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

§ 6.

6.1. Do obowiązków Zamawiającego należy potwierdzenie zgodności przedmiotu sprzedaży z umową i odbiór przedmiotu umowy lub jej części w terminie 5 dni od jego dostarczenia Zamawiającemu.

6.2. Odbiór przedmiotu sprzedaży stwierdzony zostanie protokołem.

§ 7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

7.1. dostarczenie przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego we Władysławowie,

7.2. udział w przekazaniu przedmiotu sprzedaży w dniu jego wydania Zamawiającemu w celu potwierdzenia kompletności zamówienia,

7.3. dostarczenie kart gwarancyjnych wodomierzy i modułów objętych sprzedażą.

§ 8.

8.1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży na okres miesięcy licząc od dnia wydania.

8.2. Wady i usterki w przedmiocie umowy będą usuwane przez dostarczenie nowych elementów wolnych od usterek lub wad w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

8.3. Koszt, usunięcia wad i usterek pokrywa Wykonawca w ramach gwarancji.

§ 9.

9.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

9.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancyjnym, powyżej terminu ustalonego w § 8.2

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalej idącego odszkodowania na pokrycie strat wynikłych z wad materiałów lub nieterminowego wydania przedmiotu zamówienia lub nieterminowego usunięcia usterek.

9.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wg obowiązujących przepisów za zwłokę w regulowaniu płatności.

§10.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a/ Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami dotycząca postępowania w trybie zapytania ofertowego - znak: R/10/2020-DH,

b/ oferta złożona przez Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego - znak: R/10/2020-DH wraz ze wszystkimi załącznikami.

§ 11.

Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

✓

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY

Szczegółowy opis przedmiotu umowy.

I. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa opisanych niżej wodomierzy, modułów do radiowego odczytu do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o,

1. *Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 32, Q₃ 10 R=160 o długości 260 mm –6szt.*
Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

2. *Wodomierz przemysłowy DN 150, Q₃=400 R=100 o długości 300 mm - 1 szt.*
Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

3. *Elektroniczny moduł radiowy o częstotliwości 433 MHz – 600 szt.*
Przystosowane do sytemu radiowego używanego przez EKOWIK

II. Wodomierze i moduły muszą spełniać następujące warunki techniczne:

WODOMIERZE

-wodomierze muszą być zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr. 209/2007 poz.1512 i 1513)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej Przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny posiadać wymagane normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154);

-wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym;

-wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (załączyć do oferty);

-konstrukcja wodomierzy suchobieżna (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak bypassu i śruby kalibracyjnej;

-wodomierze niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem U0 D0 dla wodomierzy jednostrumieniowych;

-liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego);

-zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° dla wodomierzy jednostrumieniowych;

-materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową;

-korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

-wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych : nadajnika impulsów, modułu radiowego w systemie dwukierunkowym w wolnym paśmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujących magnesy stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło;

-każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego;

Handwritten mark

- w celu rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków gwarancji Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej producenta wodomierzy zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji wystawione przez polskiego członka grupy kapitałowej producenta.
- oświadczenie, że oferowane wodomierze są produkowane na terenie Unii Europejskiej.

MODUŁ RADIOWY

- moduł radiowy musi być przystosowany do bezpośredniego zamontowania na liczydło wodomierzy typu AQUADIS PLUS, FLODIS, FLOSTAR-M, WOLTEX firmy ITRON eksploatowanych przez Zamawiającego. Moduły te muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza (od DN 15 do DN 150);
- moduł radiowy ma być zasilany baterią litową wystarczającą na min.11 lat (tj. dwa okresy legalizacji) w normalnych warunkach otoczenia i użytkowania;
- ma posiadać dwukierunkową transmisję radiową pomiędzy terminalem a modułami radiowymi umożliwiającą zdalne programowanie parametrów modułu;
- system radiowy ma pracować w paśmie 433 MHz, nie wymagającym specjalnego pozwolenia i cechującym się dobrą propagacją fali radiowej przez przeszkody;
- stopień ochrony modułu radiowego – IP 68 (możliwość całkowitego zalania wodą);
- moduł ma posiadać następujące parametry:
 - a/ detekcja i kompensacja wstecznego przepływu,
 - b/ zapamiętywanie historycznych danych z co najmniej 13-tu miesięcy wstecz,
 - c/ montaż bezpośrednio na liczydło wodomierzy,
 - d/ alarmy prób oszustwa (ingerencja, detekcja pola magnetycznego), wycieków, przepływu wstecznego;
- moduł ma odczytywać następujące dane:
 - a/ aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,
 - b/ numer fabryczny wodomierza,
 - c/ co najmniej 13 miesięczny rejestr zapamiętanych stanów liczydła wodomierza,
 - d/ co najmniej 13 miesięczny rejestr ilości dni z wyciekami,
 - e/ co najmniej 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu,
 - f/ skumulowana objętość wstecznego przepływu,
 - g/ informacja o niskim poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania.

✓